

Problémy a ich riešenie		
Problém	Príčina	Riešenie
Kalná voda	<ul style="list-style-type: none"> * Bazénová filtrácia * Vysoké pH * Veľa organických zvyškov 	<p>Spätné pranie</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pridajte 1 L CTX-41 tekutý flokulant - prejasňovač vody na každých 100 m3 * Analyzujte pH a upravte na hodnoty v rozmedí 7,2 a 7,4 * Pridajte 15 g CTX-200/GR granulovanú zmes na dezinfekciu vody na každé m3 vody
Zelená voda	<ul style="list-style-type: none"> * Tvorba rias 	<ul style="list-style-type: none"> * Ošetrte chloršokom 15 g CTX-200/GR granulovaná zmes na dezinfekciu vody na každé m3 vody * Pridajte 3,5 l CTX-590 proti riasam plus na každých 100 m3 vody * Upravte pH
Hnedá voda	<ul style="list-style-type: none"> * Prítomnosť železa alebo mangánu 	<ul style="list-style-type: none"> * Upravte pH v rozmedzí medzi 7,2 a 7,4. Pridajte 15 g CTX-200/GR granulovanú zmes na dezinfekciu vody na každé m3 vody. * Ihneď pridajte 1 L CTX-41 tekutý flokulant - prejasňovač vody na každých 100 m3 vody
Škvrnny na stenách	<ul style="list-style-type: none"> * Prítomnosť kovových iónov 	<ul style="list-style-type: none"> * vypustite bazén a škvrnny vyčistite s CTX 51 oštraňovač škvŕn extra
Usadeniny (sedimenty)	<ul style="list-style-type: none"> * Vyzrážané vápenaté soli 	<ul style="list-style-type: none"> * Upravte pH v rozmedí 7,2 a 7,4. Raz za týždeň pridajte CTX-700 proti vápenatým usadeninám
Dráždenie očí a pokožky	<ul style="list-style-type: none"> * Nevyvážené pH 	<ul style="list-style-type: none"> * Analyzujte pH a upravte na hodnoty v rozmedí 7,2 a 7,4
Zápach	<ul style="list-style-type: none"> * Veľa organických zvyškov 	<ul style="list-style-type: none"> * Pridajte 15 g CTX-200/GR granulovanú zmes na dezinfekciu vody na každé m3 vody